

РОСТЕХНАДЗОР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)
ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690001, телефон: (423) 226-95-93, Факс: (423) 222-89-68
E-mail: ggtn49@tugen.vladivostok.ru, <http://www.dvost.gosnadzor.ru>

г. Находка
место составления акта

21 февраля 2017 года
дата составления акта
12-00
(время составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ № П-А74-101

Приморский край, г. Находка, пер. Школьный, д. 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № Р-А74-101 от 03.02.2017 года ДВУ Ростехнадзора
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),
Предписание составлено: Дальневосточное Управления Ростехнадзора
фамилия, имя, отчество,
государственный инспектор отдела энергетического надзора по Приморскому краю Ванаков А.В.
должность лица выдавшего предписание

по результату проведённой **плановой выездной** проверки
общей продолжительностью 10 рабочих дня в период с 09 по 22 февраля 2017 года по адресу:
692904, Приморский край, г. Находка, пер. Школьный, д. 1
дата, время и место проведённой проверки

в отношении:
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №4» Находкинского городского округа
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации юридического лица,
Место нахождения: 692904, Приморский край, г. Находка, пер. Школьный, д. 1.
Место осуществления деятельности: 692904, Приморский край, г. Находка, пер. Школьный, д. 1.
адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства
индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
идентификационный номер налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
(для субъектов малого или среднего предпринимательства)

На основании

- части 1 статьи Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401;
- в соответствии с пунктом 7 Положения о Дальневосточном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.12.2012 №783;
- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 года зарегистрированы в Минюсте РФ №4145 от 22.01.2003 года;
- «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) утверждены Минэнерго РФ №204 от 08.07.2002 года;

в целях устранения, выявленных при проверке и указанных в акте Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от **21.02.2017 года №А-А74-101** нарушений обязательных требований законодательных нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов Российской Федерации,
Вам предписывается устранить следующие нарушения:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Статья, пункт нормативного правового акта	Срок устранения нарушений
1.	Отсутствует назначенный соответствующим документом из числа руководителей и специалистов Потребителя ответственный за электрохозяйство организации прошедший проверку знаний и имеющий 4 группу по электробезопасности.	ПТЭЭП 1.2.3, 1.2.7	30.07.2017 г.
2.	Присвоение 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, проводит лицо не являющееся работником данного потребителя (учреждения).	ПТЭЭП 1.4.4	30.07.2017 г.
3.	На распределительных щитах (ВРУ 0,4 кВ, этажные щиты) отсутствует наименование (номер) распределительных устройств.	ПТЭЭП 2.2.20, ПУЭ 4.1.3	30.07.2017 г.
4.	На распределительных щитах (ВРУ 0,4 кВ, этажные щиты) отсутствуют знаки безопасности, предупреждающие плакаты.	ПТЭЭП 2.2.20, ПУЭ 4.1.3	30.07.2017 г.
5.	Линии питания электропроводонагревателей (санузлы) выполнены двухпроводными, без нулевого защитного – РЕ проводника.	ПУЭ 7.1.36, 1.7.132	30.07.2017 г.
6.	Цепи штепсельных розеток, расположенные в помещениях с повышенной опасностью (токопроводящие полы) не защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (ЦВР пищеблок).	ПУЭ 1.7.151, 7.1.48	30.07.2017 г.
7.	Штепсельные розетки в помещениях для пребывания детей (учебные классы, актовый зал) установлены на высоте менее 1,8 м.	ПУЭ 6.6.30	30.07.2017 г.

О выполнении предписания известить в наш адрес в сроки, указанные в предписании лицу выдавшему предписание, уведомлением об исполнении предписания по адресу: 692922, Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная 25, факс/тел. 63-10-06.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 10 календарных дней со дня получения вышестоящему должностному лицу (г. Владивосток, ул. Светланская, 165, тел 226-95-93) либо в суд.

Предупреждаем, что за невыполнение данного предписания предусматривается ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента подписания и подлежит обязательному исполнению в установленные сроки со дня его вручения или получения.

С предписанием ознакомлен, предписание получил:


директор Ушакова Анна Валерьевна « 21 » февраля 2017 г.




Об ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), предупрежден

Ушакова Анна Валерьевна

Ф.И.О.



Государственный инспектор отдела
энергетического надзора по Приморскому краю



Ванаков А.В.

Сведения о порядке направлении предписания в адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, учреждения, организации, иного юридического лица, должностного лица, граждан РФ и иностранных граждан: квитанция № ____ от ____ 2017 года

подпись

должность, Ф.И.О представителя Ростехнадзора

Сведения об отказе в получении законного предписания:

подпись уполномоченного должностного лица проводившего (их) проверку