

РОСТЕХНАДЗОР

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)
ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690001, телефон: (423) 226-95-93, Факс: (423) 222-89-68
E-mail: prim@dvost.gosnadzor.ru, <http://www.dvost.gosnadzor.ru>

г. Находка
место составления акта

29 января 2019 года
дата составления акта
14-30
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ Дальневосточным Управлением Ростехнадзора юридического лица, индивидуального предпринимателя № А-А74-40

Приморский край, г. Находка, пер. Школьный, д. 1.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № Р-А74-40 от 22.01.2019 года ДВУ Ростехнадзора
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №4» Находкинского городского округа

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
Место нахождения: 692904, Приморский край, г. Находка, пер. Школьный, д. 1

Место осуществления деятельности: 692904, Приморский край, г. Находка, пер. Школьный, д. 1

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней в период с 23 по 29 марта 2019 года
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Дальневосточное Управления Ростехнадзора
наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):

директор Ушакова Анна Валерьевна 23.01.2019 г., 16:00 ч.
фамилия, инициалы, подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Приморскому краю Дальневосточного Управления Ростехнадзора Ванаков А.В.
фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

Лицо, уполномоченное на проведение проверки:

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Приморскому краю Дальневосточного Управления Ростехнадзора Ванаков А.В.
фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельства

Лица, привлекаемые к проведению проверки: не требуются

фамилии, имена, отчества, должности экспертов, наименование экспертных организаций

При проведении проверки присутствовали:

директор МБОУ «СОШ №4» НГО Ушакова Анна Валерьевна
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения член саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выполнения пунктов № 1-5 предписания № П-А74-203 от 23.03.2018 года, установлено:

Пункты № 3 предписания № П-А74-203 от 23.03.2018 года выполнены в полном объеме. Замечаний нет.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не выполнены пункты 1,2, 4,5 предписания № № П-А74-203 от 23.03.2018 года

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативным) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

- Распоряжение № Р-А74-40 от 22.01.2019 года Дальневосточного Управления Ростехнадзора о проведении внеплановой выездной проверки.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Приморскому краю

подпись, штамп



Директора МБОУ «СОШ №4» НГО

подпись

Ушакова А.В.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» НГО Ушакова Анна Валерьевна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

29.01.2019 г.

подпись



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего (их) проверку