



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка**

Озерный бульвар, д.11, г. Находка, 692928

тел/факс: (4236) 74-32-62 E-mail [nakhodka@pkprn.ru](mailto:nakhodka@pkprn.ru) <http://www.25.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/25 4301001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 14**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор  
от 26.02.2020г.**

При проведении плановой выездной проверки по распоряжению руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю № 224 от 10.02.2020 г. в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» Находкинского городского округа, юридический и фактический адрес: Приморский край, г. Находка, переулок Школьный,1, ОГРН 1022500722353 ИНН2508059858

установлено:

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения :

ст. 28ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; », п. 3.7; п.3.8; п.4.9; п. 4.28; п.4.29; п. 6.4 СанПиН2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации и обучения в общеобразовательных учреждениях» п.3.8.СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий".

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

**Предписываю в срок до 01.02.2021г:**

1. В здании № 2 (проводятся занятия по физкультуре) в рекреациях и на лестничных маршах в помещениях, расположенных на третьем и втором этажах, устранить нарушенную целостность стен и пола (основание п. 4.28; п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10)
2. В кабинетах № 2.1; № 2.3; № 3.2; № 2.9 обеспечить относительную влажность 40-60% (основание п.6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10)
3. Обеспечить комплектование классов из расчета 2,5 м<sup>2</sup> на одного учащегося (п. 4.9.СанПиН2.4.2.2821-10)
4. Установить площадку для контейнеров на расстоянии не менее 20м от зданий школы и обеспечить ее размеры больше площади контейнера на 1 метр по всем сторонам (п.3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10).

5. Устранить нарушенную целостность асфальтового покрытия на территории (п. 3.8.СанПиН 2.4.2.2821-10).
6. Устранить нарушенную целостность фундамента и отмосток вокруг здания школ (п.3.8 СП 3.5.3.3223-14).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» Находкинского городского округа

---

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии с КОАП РФ.

О выполнении настоящего предписания письменно уведомить Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находке в указанные сроки.

Главный специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Приморскому краю в г. Находке  
должностное лицо




подпись

Костенецкая Е.М.  
фамилия, имя, отчество

Один экземпляр предписания получил



(подписи)



(расшифровка подписи)