

ПРЕДПИСАНИЕ № 101/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 2 апреля 2019 года № 101 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09.04.2019 года по 17.04.2019 года
проведена плановая / выездная проверка:

Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Атрашок Алина Викторовна
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,**
г. Находка, переулок Школьный, 1
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» НГО - Ушаковой Анной
Валерьевной, завхозом - Шмелевой Татьяной Николаевной*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не обеспечено исправное состояние механизмов для samozакрывания противопожарных дверей. (МБОУ СОШ № 4)	Постановление правительства РФ № 390 п. 37 (1)	01.07.2019	
2	Не обозначено направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения. (МБОУ СОШ № 4)	Постановление правительства РФ № 390 п. 55	01.07.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор г. Находки по
пожарному надзору*

Атрашок Алина Викторовна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 17 " апреля 201 9 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" 17 " апреля 20 19 г.

*Директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4» НГО -*

Ушакова Анна Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору