



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 55 г. Находка « 26 » августа 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка Цой Константином Владимировичем
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 4» Находкинского городского округа (МАОУ «СОШ № 4» НГО) (ИНН 2508059858,
ОГРН 1022500722353, юридический адрес: 692904, Приморский край, г. Находка, переулок
Школьный, д. 1 и фактический адрес: 692904, Приморский край, г. Находка, переулок Школьный,
д. 1; 692904, Приморский край, г. Находка, переулок Школьный, д. 1а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В общеобразовательном учреждении по адресу: 692904, Приморский край, г. Находка,
переулок Школьный, д. 1.

При проведении инструментальных замеров искусственной освещённости установлено, что
уровни искусственной освещённости ниже нормируемых значений, так в кабинете № 2.4 (начальная
школа) 2 «А» класс фактическое значение искусственной освещённости составило 291±40 лк, в
кабинете физики фактическое значение искусственной освещённости составило 250±32 лк, при
нормируемом значении – 300 лк. Экспертное заключение № 127/03-О от 26.08.2024 г., протокол
измерений физических факторов № 207 Н-Ф от 26.08.2024, выданные ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка» (Аттестат аккредитации №
RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015 г.), что является нарушением требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью
устранения выявленных нарушений предписываю:**

В срок до 01.09.2025 г.

1. Искусственную освещённость в кабинете № 2.4 (начальная школа) 2 «А» класс и кабинете физики привести
к нормируемым значениям – не менее 300 лк.

Основание: п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» Находкинского городского округа (МАОУ «СОШ № 4» НГО) (ИНН 2508059858, ОГРН 1022500722353, юридический и фактический адрес: 692904, Приморский край, г. Находка, переулок Школьный, д. 1

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка по адресу: 692918, Приморский край, г. Находка, Озерный Бульвар, 11 тел./факс 8 (4236)743262 или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «01» сентября 2025 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Приморскому краю в г. Находка
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)




Цой К.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «26» августа 2024 г.

(подпись)



Ушакова А.В.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: